



**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ**

**Главное управление МЧС России по Калининградской области**

236029, г. Калининград, ул. Озёрная, 31, телефон: 52-91-01, E-Mail: [mchs39@mail.ru](mailto:mchs39@mail.ru)

**Управление надзорной деятельности и профилактической работы**

236029, г. Калининград, ул. Бассейная, 35, телефон: 52-92-01, E-Mail: [ugpn@yandex.ru](mailto:ugpn@yandex.ru)

**Отдел надзорной деятельности и профилактической по Краснознаменскому, Неманскому,  
Полесскому, Славскому и Советскому городским округам**

238755, г. Советск, ул. Тургенева, 5, (40161) 6-71-64; E-Mail: [ogpnsovetsk@mail.ru](mailto:ogpnsovetsk@mail.ru)

**Предписание № 38/12  
об устранении нарушений требований пожарной безопасности**

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «детский сад № 4 «Золотой ключик»  
(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица - правообладателя объекта защиты и (или) территории (земельного участка))

Во исполнение распоряжения начальника ОНД и ПР по Краснознаменскому, Неманскому, Полесскому, Славскому и Советскому городским округам УНД и ПР ГУ МЧС России по Калининградской области от 05 августа 2020 года № 38

(вид документа о проведении проверки с указанием его реквизитов)

в период с 09 по 11 сентября 2020 года Ситниковой Ульяной Сергеевной, начальником отделения отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Краснознаменскому, Неманскому, Полесскому, Славскому и Советскому городским округам УНД и ПР ГУ МЧС России по Калининградской области и Горбачом Даниилом Алексеевичем, старшим инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Краснознаменскому, Неманскому, Полесскому, Славскому и Советскому городским округам УНД и ПР ГУ МЧС России по Калининградской области проведена плановая проверка объекта защиты МАДОУ «д/с «№ 4 «Золотой ключик», расположенного по адресу: Калининградская область, город Советск, улица Победы, дом 37.

(указывается период, вид проводимой проверки, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего(-их) проверку, наименование и адрес места нахождения объекта защиты (место проведения проверки))


совместно с: заведующим МАДОУ «д/с № 4 «Золотой ключик» Паутовой Еленой Сергеевной;  
заведующим хозяйством МАДОУ «д/с № 4 «Золотой ключик» Бельгановичем Романом Александровичем

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица, присутствовавшего при проведении проверки)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только при выполнении)
1	2	3	4	5
1.	С мансардного этажа здания детского сада отсутствует второй эвакуационный выход.	СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» Свод правил, утвержденный Приказом МЧС России от 25.03.2009 № 171 п. 5.2.13. Каждый этаж здания должен иметь не менее 2 эвакуационных выходов.	30.09.2021 г.	
2.	Подвальные помещения здания детского сада не	Федеральный закон РФ от 28 июля 2008 года № 123 «Технический регламент о требованиях	30.09.2021 г.	



	<p>оборудованы автоматической установкой пожарной сигнализации.</p> 	<p><b>пожарной безопасности»</b>  <b>Статья 54.</b> Системы обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.  <b>1.</b> Системы обнаружения пожара (установки и системы пожарной сигнализации), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре должны обеспечивать автоматическое обнаружение пожара за время, необходимое для включения систем оповещения о пожаре в целях организации безопасной (с учетом допустимого пожарного риска) эвакуации людей в условиях конкретного объекта.  <b>2.</b> Системы пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре должны быть установлены на объектах, где воздействие опасных факторов пожара может привести к травматизму и (или) гибели людей. Перечень объектов, подлежащих оснащению указанными системами, устанавливается нормативными документами по пожарной безопасности.  <b>СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования. Свод правил, утвержден и введен в действие Приказом МЧС России от 25 марта 2009 г. N 175</b>  <b>п. А.10 (Таблица А.1)</b> перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией, представлен далее в данном документе.  <b>п. А.4.</b> В зданиях и сооружениях, указанных в данном перечне, следует защищать соответствующими автоматическими установками все помещения независимо от площади, кроме помещений: - с мокрыми процессами (душевые, санузлы, охлаждаемые камеры, помещения мойки и т.п.); - венткамер (приточных, а также вытяжных, не обслуживающих производственные помещения категории А или Б), насосных водоснабжения, бойлерных и других помещений для инженерного оборудования здания, в которых отсутствуют горючие материалы; - категории В4 и Д по пожарной опасности; - лестничных клеток.</p>		
3.	<p>Ширина (0,91 м.) марша эвакуационной лестницы, расположенной в торце здания детского сада, ведущей со второго этажа, меньше требуемой.</p>	<p><b>СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» Свод правил, утвержденный Приказом МЧС России от 25.03.2009 № 171</b>  <b>п. 4.4.1.</b> Ширина марша лестницы, предназначенной для эвакуации людей, в том числе расположенной в лестничной клетке, должна быть не менее расчетной или не менее ширины любого эвакуационного выхода (двери) на нее, но, не менее: а) 1,35 м - для зданий класса Ф1.1;</p>	30.09.2021 г.	
4.	<p>Высота эвакуационного пути (1,68 м.), ведущего со второго этажа по лестничной клетке, расположенной в торце здания детского сада, меньше требуемой.</p>	<p><b>СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» Свод правил, утвержденный Приказом МЧС России от 25.03.2009 № 171</b>  <b>п. 4.3.4.</b> Высота горизонтальных участков путей эвакуации в свету должна быть не менее 2 м.</p>	30.09.2021 г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.



